



**1. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 1999-7053-1404**

Nr.: 2001-7053-1574

Udgave: 1

Dato: 2001-02-23

Gyldig til 2001-12-07

Systembetegnelse: TS ^{27.01}/₀₉₈

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

BEREGNINGSENHED

Producent	Kamstrup A/S
Ansøger	Kamstrup A/S
Art	Beregningsenhed til varmeenergimåler
Type	MULTICAL® 66 C
Anvendelse	Måling af varmeenergi iht. DS/EN 1434

KONSTRUKTION

DTMF - modulet med typebetegnelse 66-C-3-xxx-3xx samt 66-C-5-xxx-3xx er herefter ændret således, at pulsopkaldsfunktionen er fjernet.

Samtidig er indført et M - bus modul med pulsudgang. Modulet har typebetegnelsen 66-C-9-xxx-1xx

Alle øvrige data er uændrede.

DOKUMENTATION

Ansøgning 2001-7053-1574.

Erklæring fra Kamstrup A/S, dateret 2001-01-10 vedr. DTMF - moduler til MULTICAL 66C.

Skrivelse fra Kamstrup A/S, dateret 2001-01-12 vedr. vurdering af DTMF - moduler.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.