



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

9. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1987-763/000-719

Nr.: 2001-7053-1627

Udgave: 1

Dato: 2001-06-01

Gyldig til: 2007-12-31

Systembetegnelse: IV-252 cs

MÅLEANLÆG

Producent Tokheim B.V., Holland.
Ansøger Malte Fuel Tech A/S, Fredericia.
Art Gasoliestander med elektronisk tælleværk.
Type M P D - T C S 2 XXXX
M P D - T C S 3 XXXX
M P D - T C S 4 XXXX
Anvendelse Udmåling af gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet 40 / 60 liter/min.
**Mindste verificerede
udmåling** 5 liter

Øvrige legale måledata uændret i forhold til beskrivelse i attest
nr. 1987-763/000-719.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Uændret.

3. KONSTRUKTION

Hermed er standeren også godkendt med 2 udliveringshastigheder til gasolie på samme pistol. Gasoliestanderen opbygges med 2 sæt hydraulik som ved en blendstander. Udløbshastigheden vælges via trykknop og skal vælge enten høj eller lav udløbshastighed for at starte pumpemotoren/motorene. Lav udløbshastighed udmåles over et måleorgan, høj udløbshastighed udmåles over 2 måleorganer.

Øvrig konstruktion uændret fra attest nr. 1987-763/000-719.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr.: 2001-7053-1627.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.