

2. tillæg til TYPEGODKENDELSESATTEST 1999-7053-1335	Nr.: 08-3640
	Udgave: 1
	Dato: 2006-09-14

Gyldig til: 2014-06-01

Systembetegnelse: TS 27.01 090

BEREGNINGSENHED og VOLUMENSTRØMSMÅLER

GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

Producent	Brunata A/S
Ansøger	Brunata A/S, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev
Art	Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler kombineret Med beregningsenhed for tilslutning af temperaturfølerpar.
Type	HGQ eller HGS med standard elektronik med display og Pulsudgang (-80 til -89, -180 til -189).
Anvendelse	Som varmeenergimåler til måling af fjernvarme i h.t. EN 1434, nøjagtighedsklasse 2, og miljøklasse C.

Tillæg der er omfattet af gyldighedsforlængelsen:

1. tillæg sagsnr. 1999-7053-1396

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK: Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.