

10. TILLÆG TIL  TYPEGODKENDELSESATTEST  36/1982	Nr.: 08-3670
	Udgave: 1
	Dato: 2006-10-20

Gyldig til: 2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 189 cs

## MÅLEANLÆG

<b>Producent</b>	HAMAG A/S
<b>Ansøger</b>	HAMAG A/S
<b>Art</b>	Blendstander med elektronisk tælleværk
<b>Ændring</b>	Standeren er hermed godkendt til udmåling af et blandingsprodukt af ethanol og benzin (se legale måledata), samt petroleum og gasolie.
<b>Type</b>	8109-A1/Ljungman-2B, 8109-A2/Ljungman-2B, 8109-A3/Ljungman-2B
<b>Anvendelse</b>	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren. Udmåling af en blanding af ethanol og benzin (se legale måledata).

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.



10. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSSESATTEST 36/1982	Nr.: 08-3670  Systembetegnelse: IV - 189 cs
--	---

## 1. LEGALE MÅLEDATA

<b>Væsketyper</b>  <b>Viskositetsområde for E85 (Ethanol/benzin)</b>	Benzin, petroleum eller gasolie. Blandinger af benzin og ethanol. (Maksimalt 88% ren ethanol (E85)).  (1,1 mPa S (+/- 10%) ved 20 °C)  Øvrige legale måledata uændret fra attest nr. 36/1982 og efterfølgende tillæg.
--	--

## 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

<b>Verifikation</b>  <b>Påskrifter</b>	I henhold til gældende bestemmelser, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt. Desuden verificeres efter andre indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.  Eventuel <b>fjernregistreringsenhed</b> mærkes »ikke verificeret«
	<b>Skalaplade</b> Kroner, liter, kroner pr. liter eller øre pr. liter. Verifikationen gælder kun detaillertælleren.
	<b>Ved synsglas</b> Glasset skal være fyldt.
	<b>Verifikation</b> Til benzin, petroleum eller gasolie. Til blanding af ethanol og benzin. Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr. Max. ..... liter pr. min. Verifikationen gælder kun udmåling over ..... liter.

Øvrige verifikationsbestemmelser uændret fra attest nr. 36/1982 og efterfølgende tillæg.

## 3. KONSTRUKTION

Standeren er konstrueret, så fjernbetjeningsudstyr og kioskudstyr kan tilsluttes, uden at standerens målefunktion påvirkes.

Øvrige konstruktion uændret fra attest nr. 36/1982 og efterfølgende tillæg.

## 4. DOKUMENTATION

Ansøgning 36/1982, 1984-763/000-306, 1984-763/000-319,  
 1984-763/000-337, 1985-763/000-395, 1986-763/000-567,  
 1986-763/000-586, 1988-763/000-849, 1992-4162-0340,  
 2002-7053-1812 og 08-3670.

Med dette tillæg forlænges typegodkendelsens gyldighedsperiode til 29. oktober 2016.