



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 15/1980

Udgave 1


Dato 1980-06-15

Gyldig til 1982 - 12 - 31

Systembetegnelse: IV-109 cs

sat i kraft igen

MÅLEANLÆG



Fabrikant: Gilbarco Ltd., England.
Anmelder: Dansk Olie-Måler Service, Glostrup.
Arter: Enkeltstander, dobbeltstander eller blenderstander med elektronisk tællværk.
Type: Gilbarco Highline Electronic Pump.
Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:			50 l/min.
Mindste lovlige udmåling:			5 l
Tællværk:	Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
		deling	0,01 kr.
	Litertæller,	kapacitet	999,99 l
		deling	0,01 l
	Dagspris,	kapacitet	999 øre
		deling	1 øre
Justertolerance:	±		5 ‰

BEMÆRK! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 15 / 1980

Systembet.: VI
109 CS

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, Liter, Øre pr. liter.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse Jv. nr., Fabr. nr., max. l/min.

Mindste lovlige salg l.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glassene skal være fyldte.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Regulerorgan gennem håndhjul, låsestift og spindel, cylinderdæksel for regulerorgan igennem 2 skruer impuls giver til standers chassis, samt tællerværks beskyttelseskappe igennem 2 skruer til dennes fastspænding.

Samtlige printkort i tællerværk sikres til dette med isoleret plombetråd og løse plomber med justermærke. Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er med hensyn til mekaniske og hydrauliske komponenter identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 414, systembetegnelse IV-84c, beskrevne. 1-kanal impuls giveren og det elektroniske tællerværk er ligeledes af fabrikat Gilbarco Ltd.

Foruden de nævnte arter af standere til 1, 2 og 3 forskellige benzinkvaliteter, findes enkeltstanderen i en udførelse med 2 pumper, der muliggør en forøgelse af kapaciteten til 90 l/min.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 853/75, dateret 1975-08-06.

E.Repstorff Holtveg