



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 24 / 1979


Udgave 1

Dato 1979-11-15

Gyldig til 1981 - 12 - 31

Systembetegnelse: IV-119 cs

MÅLEANLÆG



Fabrikant: AB Ljungmans Verkstäder, Malmö.
Anmelder: Dansk Industri Syndikat A/S, Herlev.
Arter: Enkelstander eller blenderstander med elektronisk tællerværk, svingarm eller tophængt slange.
Typer: Star Ultra 77, single.
Star Ultra 77, blend.
Star Ultra 77, C1.
Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

Star Ultra 77, single	55 l/min.
Star Ultra 77, blend	50 l/min.
Star Ultra 77, C1	85 l/min.

Mindste lovlige udmåling:

Star Ultra 77	5 l/min.
Star Ultra 77, C1	10 l/min.

Tællerværk:

Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
Litertæller,	kapacitet	999,99 l
	deling	0,01 l
Dagspris,	kapacitet	9,999 kr.
	deling	0,001 kr.

Justertolerance: ± 5 ‰

BEMÆRK! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



2. JUSTERBESTEMMELSER

- Omjustering:** Årligt; samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
- Påskrifter:** Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.
- Skalaplade:**
Kroner, Liter, Kroner pr. liter.
Mindste lovlige salg 5 l (Star Ultra 77).
Mindste lovlige salg 10 l (Star Ultra 77 C1).
- Justerskilt:**
Til benzin, petroleum eller gasolie.
Systembetegnelse Jv. nr.; Fabr. nr.
Max. 55 l/min. (single)
Max. 50 l/min. (blend)
Max. 85 l/min (C 1)
Justeringen gælder kun detaillitertælleren.
- Plombering:** **Justerskilt** sikres til basisplade med 18 mm årstalsplombe.
Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:
Basisplade til stander, måleorganers dæksler for regulering til cylinderdæksler, impulsgiver til stander, tællerværk til konsol, samt tællerværks beskyttelseskappe igennem 2 skruer til dennes fastspænding. Printkort i tællerværk sikres til dette med isoleret plombetråd og løse plomber med justermærke.
Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Star Ultra 77, single, er med hensyn til mekanisk og hydrauliske komponenter identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 343, systembetegnelse IV-59c, beskrevne Star Ultra 77, blend, har en mekanisk differentialkobling imellem de to måleorganer. Denne driver den fælles impulsgiver. Herudover er standeren identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 382, systembetegnelse IV-70c, beskrevne.

Star Ultra C 1 er med hensyn til mekaniske og hydrauliske komponenter identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 109 og cirkulære nr. 328, systembetegnelse IV-89, beskrevne.

Fælles for ovennævnte standertyper er 2-kanal impulsgiveren og det elektroniske liter- og pristællerværk, der via en tilpasningsenhed er tilsluttet en elektronikcentral, samt ved selvbetjening en fjernregistreringsenhed.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 928/77, dateret 1977-10-14.