



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 54 / 1982


Udgave 1

Dato 1982-12-31

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-170 cs

MÅLEANLÆG



Fabrikant: Tokheim International A.G., Schweiz og Tatsuno, Japan.
Anmelder: Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.
Art: Enkeltstander med elektronisk tælleværk.
Type: Tokheim/Tatsuno.
Anvendelse: Til udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:		90 l/min.
Mindste lovlige udmåling:		10 l
Tælleværk:	Pristæller, kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
	Litertæller, kapacitet	999,99 l
	deling	0,01 l
	Dagspris, kapacitet	99,99 kr. pr. l
	deling	0,01 kr. pr. l
Justertolerance:	±	5 %

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 54 / 1982

Systembet.: IV-170 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering: Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter: Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l/min.

Mindste lovlige salg liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering: **Justerskilt** sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Måleorgans over- og underpart, kalibrators låsestift samt måleorgan til standers chassis.

På elektronikboxen sikres frontdæksel med displays og bagdæksel med displays hver med plombetråd igennem 2 skruer. (Nederste bagdæksel sikres ikke).

Elektronikboxen sikres til standers chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Det hydrauliske system er identisk med det i bekendtgørelse nr. 402, systembetegnelse IV-83c beskrevne, bestående af 1 pumpe med luftudskiller samt 1 måleorgan.

Det mekaniske tællerværk er erstattet med et elektronisk tællerværk af fabrikat Tatsuno, model RFU 8001 A, som har indbygget 2-kanal impuls giver samt krone-liter- og dagsprisvisning på begge sider.

I tilfælde af strømsvigt under tankning fastholdes litervisningen på den ene side af standeren i min. 5 minutter.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1092/82, dateret 1982-09-15.

E. Repstorff Holtveg