

Industriministeriet
TEKNOLOGISTYRELSEN
SEKRETARIATET
FOR
MÅLETEKNIK

3. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 55/1982

Nr.: 1984-763/000-248

Udgave: 1

Dato: 1985-05-01

Gyldig til 1992-12-31

Systembetegnelse: IV-169 cs

MÅLEANLÆG

Producent	Liquid Controls Corp., U.S.A. og Tatsuno, Japan.
Ansøger	Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.
Art	Dieselstander med elektronisk tælleværk.
Type	Trimline 150.
Anvendelse	Udmåling af gasolie.

Herved er standeren også godkendt med følgende ændringer:

Svømmer i luftudskiller fjernet og luftafgangsrøret Ø 6 mm indiv. tilsluttet 1" returrør til jordtank.

Pumpens afgangsside tilsluttet 1" returrør til jordtank over en by-pass ventil, indstillet således at denne ventil er lukket under tankning, men er åben, når pumpen er i drift uden tankning.

Ansøgning nr. 1984-763/000-248, dateret 1984-05-14.

J. Kaavé/P. Claudi Johansen

BEMÆRK! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.