



4. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1986-763/000-524		Nr.: 1993-4163-0409
		Udgave: 1
		Dato: 1993-06-15
Gyldig til 1996-12-31	Systembetegnelse: IV-247 cs	
<h1>MÅLEANLÆG</h1>		
Producent	Wayne Europe, Dresser Wayne AB, Sverige.	
Ansøger	Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.	
Art	Blendstander med elektronisk tælleværk.	
Type	Star Ultra 860, blendstander.	
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.	
KONSTRUKTION	Hermed er blendstanderen også godkendt ombygget til enkeltstander, idet det ene hydrauliske system er sat ud af funktion ved afblænding. Øvrige konstruktion uændret.	
Plombering	Plombering af reguleringsanordning fjernes på det måleorgan, der tages ud af drift og erstattes med en hel plombering af reguleringsanordning og videre sammen med pumpens kileremskive, igennem hvilken der så må bores et 2 mm hul til plombetråden. Ikke benyttede taster (knapper) fjernes, blokeres eller afdækkes. Endvidere skal ikke relevante påskrifter fjernes eller dækkes til. Øvrige plombering uændret.	
Gyldighed	Samtidig gyldighedsforlænges typegodkendelsen indtil 1996-12-31. Tillæg som er omfattet af gyldighedsforlængelsen: Tillæg nr. 1 1987-763/000-773 Tillæg nr. 2 1988-763/000-907 Tillæg nr. 3 1989-763/000-1109.	
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1993-4163-0384. P. Claudi Johansen	
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.		