



<b>11. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 21/1980</b>	Nr.: <b>1999-7053-1312</b>
	Udgave: <b>1</b>
	Dato: <b>1999-04-19</b>

Gyldig til <b>2000-12-31</b>	Systembetegnelse: <b>IV-105</b>
------------------------------	---------------------------------

## MÅLEANLÆG

Nedennævnte måleanlæg er herefter individuel godkendt under systembetegnelsen IV-105

Producent	HMK Tank-Produktion A/S, Hjallerup
Ansøger	Danish Refuelling Services I/S, Københavns Lufthavn, Kastrup
Art	Tankvogn med volumen-væskemåler
Type	Ingen specificeret type
Anvendelse	Udmåling af flybrændstof
Opstillingssted	Danish Refuelling Services I/S, Københavns Lufthavn, Kastrup

TS-nr. **3829**

Måler serie nr. **15829**

Køretøj nr. **Tankvogn 724**

### 1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet	Maksimum	1000 liter / minut
	Minimum	100 liter / minut
Mindste verificerede udmåling		500 liter
Tællerværk	Litertæller	Kapacitet 99999,9 dekaliter
		Deling 0,1 dekaliter
	Totaltæller	Kapacitet 99999999 dekaliter
		Deling 1 dekaliter
Verifikationstolerance	± 0,5 %	


### 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation	Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.		
Påskrifter	Skalaplade:	Liter og Total	
	Verifikationsskilt:	Til flybrændstof	
Plombering		Systembetegnelse,	TS nr., Fabr. nr.
		Min .....	l/min Max .....
		Verifikationen gælder kun udmåling over .....	
	liter		
	Uændret fra attest nr. 21 / 1980 og efterfølgende tillæg.		

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

3. KONSTRUKTION

Hovedkomponentliste	Fabrikat	Type	Bemærkninger
Måleorgan	Satam	ZC 17 80/80	
Filter	Warner Lewis	Velcon HF-1629ACO/3	Filter/vandseparator
Luftudskiller	Satam	EC. 31 - 3"	
Tællerværk	Veeder-Root	BE 7887	Med totaltæller



Stykliste for rørdiagram / Detailkomponentliste

Pos	Stk	Benævnelse	Type	Fabrikat	Pos	Stk	Benævnelse	Type	Fabrikat
1	4	Bundventil	FP 80/1135		14	1	Slangetromle	2"	
2	1	Pumpefilter	PF 100/1A		16	1	Udleveringslange	25 meter, 2"	Semperit
3	2	Rørkompensator	ERW, 4"	Gelbring	17	1	Flykobling, 2 1/2"	60427CDEF46K	
4	1	Lamelpumpe	FPPG 80/1135 R		18	1	Slangetromle	1 1/2"	
5	1	Omløbsventil			20	1	Udleveringslange	20 meter, 1 1/4"	Semperit
6	1	kontraventil	RKV 65 C		21	1	Owerwing pistol	295 SAJ, 1 1/2"	
7	1	Filter/vandsep.	HF-1629ACO/3	Warner Lewis	22	1	Trykholdeventil	RV 80D	
8	1	Luftudskiller	EC.31-3"	Satam	23	1	Industrikobling	TP, 2 1/2"	TODO
9	1	Måler	ZC 17 80/80	Satam	24	1	Læsseadapter	WL 2097	
10	5	Afspærringsventil	PDV 80/1A		29	1	Afspærringsventil	PV 100 C2	
13	5	Kugleventil	3"	TODO	30	1	Flow kontrol, 2"	PWRV 50/2A	

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. : 1999-7053-1312

P. Claudi Johansen