

MEDDELELSE
Elmateriel
nr. 12/04

November 2004

MFJ

Stikpropper og stikkontakter integreret med kontakture, energimålere o.l.

Efter SIK-meddelelse/Elmateriel nr. 14/04 skal der anvendes trebenet dansk stikprop på apparater, som har en stikkontakt (med jord) til strømforsyning af andet materiel. Men der har hersket tvivl om, hvorvidt kontakture, energimålere o.l. skal anses for at være "apparater" i denne sammenhæng.

Der meddeles hermed tilladelse til at udføre kontakture, energimålere o.l. i følgende to alternative versioner med stikpropper og stikkontakter efter normbladene i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 107-2-D1:

- a) For klasse I "apparater" med dansk jord i både stikpropstikkontakt, dvs. stikprop efter normblad DK 2-1a og stikkontakt efter normblad DK 1-3a.
- b) For klasse II "apparater" med stikprop uden jord (klasse 0 eller II) og stikkontakt ligeledes uden jord (valgfrit med eller uden blindhul), dvs. stikprop efter normblad DKA2-1a, C 1b eller C6 og stikkontakt efter normblad DKA 1-3a.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVSMINISTERIET